

Prüfzertifikat – Brauchwarmwasser – Wärmepumpe

Kermi x-change® fresh

Auftraggeber: Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
DE-94447 Plattling

Gerät: x-change fresh 300 AI

Bauart: Brauchwarmwasser – Wärmepumpe
für Umgebungsluft

Kältemittel: R134a

Kältemittelfüllmenge: 0,9 kg (Werksfüllung)

Prüfung wurde gemäß den folgenden Normen durchgeführt:
DIN EN 255-3.

Datum der Prüfung: 04.04.2016 – 08.04.2016

Prüfbedingung: A15/W50 – DIN EN 255-3

Messort: Vesttherm
Øresundsvej 10
DK-6715 Esbjerg N

Prüfstellenleiter: M. Runge

Technische Daten

Kategorie	Wert
Aufheizzeit	10,33 h/min
Quellentemperatur	15 °C
Kaltwassertemperatur	10 °C
Bezugswärmewassertemperatur	50 °C
Speichervolumen	258 L
Aufheizenergieaufnahme	3,456 kWh
COP	3,58




Alexander Kaiß

(Geschäftsführer)



Dominik Lampert

(Leiter Forschung & Entwicklung)